

서 면 답 변 서

소 속	평 창 군 의 회	질문위원	(박 찬 원) 위원	
답 변 자	평 창 군 수 (재무과장)	일 자	질의	2015년 11월 27일
			답변	2015년 11월 30일
회 의	제215회 평창군의회 정례회 제(2)차 행정사무감사특별위원회			

질문요지

- 2013~2014년도 불용처리 현황에 대하여

답변내용

- 2013~2015년도 현재까지 불용처리 현황은 별첨과 같습니다.
- 공사현장에서 발생하는 금속 및 철재류 등 재산가치가 있는 “고재대”는 설계내역 비목중 재료비에 상계(-)처리되어 설계에 반영되고 있고 발생량은 단위면적(m²)당 일정비율(주거용 0.0016t, 업무용 0,0024t, 공공용 0.018t 등)과 시중단가를 적용하여 설계서에 반영되고 있으며 직접발생량과 설계반영량이 현격히 차이가 있어 조정이 필요할 경우 설계변경을 통해 반영하고 있습니다.

붙 임 : 2013~현재까지 불용처리 현황1부