

서 면 답 변 서

질의의원	김진석, 이경진의원	소 속	평창군의회
답 변 자	평창군수	일 자	질의 : 2002년 1월30일 답변 : 2002년 2월05일
<질문요지>			
○ 평창종합운동장 우레탄트랙 시설설계를 신소재인 몬도트랙 시설로 설계 변경해야 한다고 생각하는데, 이에 대한 의견을 답하여 주시기 바랍니다.			

□ 답 변

제11회 강원도민생활체육대회 와 종합운동장 육상트랙 조성공사에 큰 관심을 가져 주시는 의원님들께 깊은 감사 드립니다.

강원도민체전의 성공개최와 평창군민들의 체력증진에 크게 기여 할 수 있는 양질의 육상트랙 조성을 위하여 심혈을 기울이고 있음을 양지하시기 바랍니다.

하자없는 완벽한 육상트랙조성공사를 위한 우레탄 재질 선정을 위하여 강원도내 최근 완공한 양구, 횡성 운동장과 현재 공사중인 홍천 종합운동장을 현지 출장하였고, 국내로는 올림픽 주경기장, 상암 종합경기장, 인천 문학경기장, 부천경기장, 천안경기장 등을 견학하여 자료를 수집분석하여 소재를 선정 하였습니다.

참고로 육상트랙 우레탄 소재(재질)의 종류는 칩(CHIP)타입과 롤(roll)타입 두가지로 크게 구분되며, 평창군 종합운동장 육상트랙 조성공사의 우레탄 재질 선정을 위하여 육상전문가 5명을 초청하여 자문간담회를 거친결과, 참, 석자 전원이 우리군 기후나 지역특성을 감안하여 대부분의 인근 시, 군 육상 경기장과 같은 소재인 칩(chip)타입 이어야 한다는 의견에 따라 설계를 완료 할 계획입니다.

질의하신 의원님께 요구하신다면 그동안 수집한 비교 분석자료나 재질별 샘플을 별도 설명하여 드리겠습니다.