

서 면 답 변 서

질의의원	신교선 의원	소 속	평창군의회
답 변 자	평창군수 (건설과장)	일 자	질의 : 1999년 12월 14일 답변 : 1999년 12월 14일

<질의요지>

○ 재난위험시설 “D급”으로 지정된 교량에 대한 소요사업비는 ?

<답 변>

○ 재난위험시설 “D급”으로 지정된 교량에 대한 소요사업비는 다음과 같습니다

(단위:백만원)

시 설 명	위 치	사업량	소 요 사업비	등급	진 단 결 과
계		3건	16,800		
평창교	평창읍 종부리	교장: 194m 교폭: 21m	13,500	D급	· 교면의 요철, 단차, 함몰, 균열 배수시설의 불량 등 전반적으로 손상이 심함.
다수교	평창읍 다수리	교장: 120m 교폭: 8.0m	2,000	D급	· 콘크리트 균열, 파손, 백화현상 진행 · 주형 T빔에 콘크리트 탈락, 철근 노출 진행
사리평 1, 2교	봉평면 원길리	1교	800	D급	· 상부구조 휨균열 발생 슬라브 내하력 저하 · 차량통행 반복으로 균열진전
		교장: 50m 교폭: 8.0m	500		
		2교			
		교장: 30m 교폭: 8.0m			

※진단기간 : '99. 3. 3~5. 31

용역사 : 동부시설안전연구원

용역비 : 26,754천원(종부교)

○ 처리결과 및 조치계획

- 위 시설물에 대하여는 재난위험시설로 지정고시 및 차량통행제한 표시판을 설치하여 안전운행토록 유도하고 있으며,
- 장·단기 대책으로는
 - 종부교 - 2000년도에 우선 시급한 부분을 보수 사용하고 평창교 완공시는 소형차량만 통행가능하도록 높이 조절대를 설치하여 관리
 - 다수교 - 중차량에 대한 통행을 제한하고 다수교 재가설 후에는 소형차만 통행하도록 높이 조절대를 설치하여 관리
 - 사리평1, 2교 - 중차량에 대한 통행을 제한하고 재가설후철거계획