

서 면 답 변 서

소 속	평 창 군 의 회	질문위원	(이주응) 위원	
답 변 자	평 창 군 수 (시설관리과장)	일 자	질의	2019년 12월 17일
			답변	2019년 12월 17일
회 의	제251회 평창군의회 정례회 제(7)차 예산결산특별위원회			

질문요지

- 평창송어종합공연체험장 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 및 본인증 내역

답변내용

- 평창송어종합공연체험장의 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 및 본인증 내역에 대해 다음과 같이 답변 드립니다.

<추진경과>

1. 장애물 없는 생활환경 예비인증 신청(평창군⇒(재)한국장애인개발원) : 2016.10.5
2. 장애물 없는 생활환경 예비인증서 교부((재)한국장애인개발원⇒평창군) : 2017.1.26
* 예비인증 도면 [별첨]
3. 장애물 없는 생활환경 본인증 신청(평창군⇒(재)한국장애인개발원) : 2018.11.7
4. 장애물 없는 생활환경 본인증 보완 요구((재)한국장애인개발원⇒평창군) : 2018.12.29

<보완내용>

1. 출입문에서 송어축제장 방면 진입로가 당초에는 잔디식재로 설계되어 있어 예비인증시 검토대상이 아니었으나, 시공 중에 비탈면 부분이 우천 시 토사유출 위험과 송어축제장 진·출입시 불편이 있어 인도블럭으로 변경시공한 부분임.
⇒ 따라서, 인증기관에서 현지확인 시 인도블럭으로 되어 있으면 통로로 인정, 장애인도 보행할 수 있도록 경사로와 계단을 추가로 보완조치하고 잔여공간은 잔디식재로 보완 조치 시행하라는 지시사항임.

2. 야외무대 부분은 당초 예비인증 받을 시에는 잔디광장으로 설계되어 있었으나, 시공 중 야외에서 공연할 수 있는 시설을 추가로 반영 추진한 결과 야외무대 주 진입로 경사를 완만하게 보완하라는 지시사항임.
3. 점자안내판 및 점자블럭 설치, 주출입구 험프형 형태로 개선하라는 내용은 기 예비인증시 검토된 사항이나 시공중 누락된 사항으로 금번 사업에 반영 조치할 계획임.
4. 기타사항은 화장실, 나무주변 화강석 마감, 안내표지판 설치 등 경미한 사항으로 간단하게 보완조치 가능한 사항임.

* 보완 도면 [별첨]

위 지적된 사항에 대하여는 당초 예비인증 받을 시 없었던 사항으로 공사 중 변경으로 인한 추가 인증대상 시설에 포함되어 2020년 예산 반영하여 보완 조치함이 타당하다고 사료되오며 위와 같이 답변서를 제출합니다.