

서 면 질 문 답 변 서

질문의원	김 영 해 의원	소 속	평 창 군 의 회
답 변 자	평 창 군 수 (도시과장)	일 자	질의 : 2002년 8월 6일 답변 : 2002년 8월 일
회 의			
<p>【질문요지】</p> <p>○ 2000년도 완공된 횡계상수도 시설확장공사 지하관정설치비를 구분한 총사업비, 지하관정 계약취수량, 현재 가동여부 점검내역, 수원이용실태, 항구적인 상수도 급수계획을 답변하여 주시고</p>			
<p>【답변요지】</p> <p>○ 도암상수도 시설확장공사에 소요된 총사업비는 5,692백만원을 투자하여 기존의 시설용량 1일 1,000톤 규모를 1일 4,000톤 규모로 확장공사 완료하였음</p> <p>○ 도암상수도 지하관정은 총사업비 400백만원을 투자하여 8개소를 완공하였으며 (89년도→ 2공, 93년도→ 3공, 97년도→ 3공), 관정 취수량은 시설당시 공당 약 300~500T/D의 규모로 개발되었으나 현재는 하천복류수와 지하수(2공)를 병행 가동하고 있음</p> <p>○ 우리군 수도정비 기본계획중 장기계획으로 수원지개발을 위한 차항댐 개발사업이 환경부로부터 2003년 사업계획에 포함되어 시행 계획중임을 답변드립니다</p>			